



VETERINAAR- JA TOIDULABORATOORIUM
VETERINARY AND FOOD LABORATORY



L 005

KATSEPROTOKOLL
NR. RA1501009-KT

Lehekülj nr: 1 (1)
Väljastamise kuupäev: 08.05.2015

Analüüside tellija		
Vihula Valla Veevärk OÜ		
Postiaadress	Saadetokumendi nr	
Mere 6, 45501, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa	Telefoni nr	56901020
	Fax nr	

Uuritav materjal	Proovi nr / tunnuscode	Proovivõtu koht	
97/Heitvesi	1	Võsu RVP, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa	
Proovi võtja	A.Kruusi/	Saabumise kuupäev	30.04.2015 11:20
Proovivõtu kuupäev/kellaaeg	30.04.2015 8:15	Uurimise eesmärk	enesekontroll
		Uurimise kuupäev(ad)	30.04.2015-07.05.2015

KATSETULEMUSED

Uuritav näitaja	Proovi nr/tunnuscode	Ühik	Meetod
	1		
Hõljuvained	4,0	mg/l	EVS-EN 872*
Biokeemiline hapnikutarve, BHT7	4,0	mg/l O ₂	ISO 5815 1
Keemiline hapnikutarve	50	mg/l O ₂	SFS 5504
Üldlämmastik	34,2	mg/l	SFS 5505
Üldfosfor	1,17	mg/l	EVS-EN ISO 6878
Sulfaadid	83	mg/l	Hach 8051
pH	6,26	pH-ühik	EVS-EN ISO 10523

Märkused: Analüüsi tulemused kehtivad analüüsiks toodud proovide kohta.
Katseprotokoll ei tohi esitada osade kaupa labori kirjaliku loata.
*filtreerimine läbi Whatman nailon membraanfiltrit 0,45 µm

Keemia talituse juhataja	„allkirjastatud digitaalselt“	Age Kaljuorg
--------------------------	-------------------------------	--------------