

TERVISEAMET
IDA TALITUS
EASTERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD

Vihula Vallavalitsus
vald@vihula.ee

29.01.2013 nr 9.2-3/1155

Vihula valla ühisveevärkide joogivee kvaliteedist

Terviseameti Ida talitus (edaspidi amet) teostab riiklikku järelevalvet vastavalt rahvatervise seaduse § 13¹ lg 1 p 1 ja veeseaduse § 40 lg 2 alusel joogivee valdkonnas. Ameti järelevalve all on 13 veevärki ja 9 joogivee käitlejat.

Joogivee käitleja	Veevärk	Mittevastavad näitajad
Vihula Valla Veevärk	Vergi küla	NH ₄ -0,71mg/l Fe-789 µg/l
	Vihula küla	Fe 638 µg/l
	Võsu alevik	Fe-828µg/l Mn-90µg/l
	Võsupere küla	Fe-371µg/l
	Käsmu küla	
Lainela OÜ	Lainela laager	
Landvald AS	Eisma puhkeküla	NH ₄ -0,68mg/l Fe-950µg/l
Parkkontakt AS	Palmse mõis	Mn-124,5µg/l
RMK Sagadi Metsakeskus	Sagadi mõis	
Tallinna Huvikeskus Kullo	Karepa Lastelaager	NH ₄ -0,63mg/l
Vihula Manor Hospitality OÜ	Vihula mõis	
Virumarket OÜ	Männisalu hosteli veevärk	Mn-237µg/l
Maag Piimatööstus AS	Annikvere juustutööstus	Cl-327mg/l

Joogivee käitlejad on Terviseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esindusega kooskõlastanud veevärkide joogivee kontrolli kava ning vajalikud põhjavee uuringud vastavalt joogiveeallika kontrollikavale.

Vihula valla ühisveevärkide joogivesi vastab uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate osas sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” kehtestatud kvaliteedinõuetele, välja arvatud ülaltoodud tabelis näidatud raua, mangaani ja kloriidi sisaldus. Vastavalt joogivee kontrolli kavale on mõnedes veevõrkides osa süvaanalüüsi näitajad (pestitsiidid, PAH jm) uurimata.

Vastavalt veeseaduse § 40¹ lg 21 sätestatule väljastab amet KMTO lube kehtivusega kuni 2014. a 1. jaanuarini. Seega tuleb esitada talitusele uued müümisloa taotlused.

Analüüsides tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel (<http://vtiav.sm.ee>), kus joogivee terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

Terviseameti Ida talitus teatab, et vastavalt veeseaduse § 13² lg 3 kuulub joogivee käitleja ülesannetesse tarbijale ja järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras. Amet soovib joogivee kvaliteedi kohta käivat infot edastada ka oma veevõrgi kodulehel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Olga Smolina
Direktor

Koopia: Vihula Valla Veevõrk, annes.naan@vihula.ee
Landvald AS, landvald@landvald.ee
RMK Sagadi Metsakeskus, rmk@rmk.ee
Parkkontakt AS, info@phpalmse.ee
Tallinna Huvikeskus Kullo, kullo@kullo.ee
Vihula Manor Hospitality OÜ, info@vihulamanor.com
Virumarket OÜ, arturantropov@gmail.com
Maag Piimatööstus AS, piim@maag.ee

Sirje Nõmtak 3254158
sirje.nomtak@terviseamet.ee