



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L075

KATSEPROTOKOLL NR. IL2013/V1985M

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: OÜ Vihula Valla Veevärk (11996534), Mere pst 6, 45501, Vösu alevik, Vihula vald, Lääne-Viru maakond, tel: +372 3238438, annes.naan@vihula.ee

Proovivõtukoht: Vösu Rannahoone, Vösu alevik, Vihula vald, Lääne-Viru maakond

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 03.10.2013 15:15

Proovivõtja nimi: Sirje Ott, at.nr.311 Analüüs alustatud: 03.10.2013 15:25

Proov võetud: 03.10.2013 9:00 Analüüs lõpetatud: 05.10.2013 14:08

Proovi tunnuscode: VLV2013SO0070L Protokoll vormistatud: 07.10.2013 10:12

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2
<i>Escherichia coli</i>	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1

Katseprotokoll on paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

vanemspetsialist: Maria Derevjagina

laborijuhataja: Sirli Linde



Postiaadress: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn Tel.: 337 5225
Asukoht: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn Fax: 337 5224
Reg. nr.: L075 E-mail: kjlabor@terviseamet.ee

Kontrollcode: 47681



I L 2 0 1 3 / V 1 9 8 5 M